



ZPU ENTECH

ul. Szczecińska 34b

75-137 Koszalin


tel.: (94) 346-22-06, fax (94) 346-79-08

www.entech.pl, entech@entech.pl


KARTA WYROBU nr G1.7

Złącze kablowe ZK-1a/R/P-1/F

Szkic obudowy



Schemat ideowy



ZK-1a/R/P-1



ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE SĄ OPRACOWANIEM FIRMY ENTECH
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Parametry znamionowe urządzenia

Znamionowe napięcie izolacji	Ui = 500 V
Częstotliwość znamionowa	Fn = 50Hz
Znamionowe napięcie pracy	Un = 400/230 V, 50Hz
Temperatura pracy	-25°C do 40°C
Znamionowy prąd ciągły	In = 400A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	Icw = 18kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	Ipk = 40kA
Kategoria palności	Fh2 - 40
Stopień szczelności obudowy	IP 43
Stopień wytrzymałości mechanicznej	IK 10
Kolor obudowy	RAL 7035
Odporność obudowy na wewnętrzne zwarcie łukowe IAC	IAC-B 16kA - 0,1s

Wyposażenie

ZK-1a/R/P-1/F

Obudowa	1 x OSZ40x60+40x60
Fundament	1 x F-40
Płyta montażowa	1 x ZKP-10/1
Rozłącznik bezpiecznikowy	1 x RBK00
Wyłącznik nadprądowy	1 x S-303
Kątownik boczny	4 x KB60
Podstawa 355x86	1 x 1RBK00
Szyna PEN	1 x PAL40
Zacisk WLZ	5 x Vs 16
Kanał montażowy	1 x MKM13x20
Tablica licznikowa	1 x TL-3f
Maskownica VS	1 x MT-1/VS
Zacisk kablowy	1 x Vk25-120
Przewody L1, L2, L3, N	1 x H07-Vk16

Obudowa i posadowienie

Obudowa i fundament wykonane są z tworzywa o symbolu SMC 0180 samogasnącego w czasie 15s. Obudowa pokryta jest lakierem do powierzchniowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazyj oraz promieniowania UV. Zestaw zbudowany jest w sposób modułowy. Poszczególne elementy łączone są za pośrednictwem złącz śrubowych. Całość posiada barwę RAL 7035. Drzwi mocowane są czteropunktowo i dostosowane są do zamka typu MASTERS. Szafka posiada trwałe oznakowanie które można konfigurować w/g przyjętego systemu.

Uwagi dodatkowe

Istnieje możliwość wymiany uszkodzonych elementów obudowy pojedynczo jak również podwyższenia części fundamentowej za pomocą specjalnej podstawy.

Dystrybutor:

Producent:

ZPU ENTECH

75-137 Koszalin, ul. Szczecińska 34b
tel.: (094) 3462206, fax: (094)3467908